



Check-list de Verificação Técnica



Referência Interna: DECL-EN795/2026-002

Inspeção de Sistema de Ancoragem / Linha de Vida

Dados da Inspeção:

- **Local da instalação/ inspeção:** Cobertura do edifício sito *Rua pedro Arménio Alves da Costa Jr. Aveiro*
- **Data da inspeção:** 14 . 09 . 2025
- **Técnico responsável:** Carlos Gomes
- **Tipo de linha de vida:** ☒ Horizontal ☐ Vertical ☐ Pontual
- **Norma aplicável:** x EN 795:2012 x EN 365:2004
- **Documento de referência do fabricante:** Não disponível no local no momento da inspeção

Item	Verificação	Observações
Manual do fabricante disponível?	x Sim ☐ Não	Fixações estavam corretamente aplicadas, mas exigem nova certificação.
Projeto/implantação da linha de vida?	x Sim ☐ Não	Sem sinais visíveis no momento da inspeção.
Certificado anterior válido?	x Sim ☐ Não	Última certificação datava de fevereiro de 2018 (caducada).
Ficha técnica dos materiais?	x Sim ☐ Não	Não foi fornecida qualquer ficha técnica dos componentes.

Item	Verificação	Observações
Ancoragens firmemente fixadas?	x Sim ☐ Não	Fixações corretamente aplicadas e tensionadas, sem sinais de movimentação aparente. Recomenda-se verificação da fissura na base de fixação.
Sinais de corrosão ou oxidação?	x Sim ☐ Não	Sinais de corrosão e oxidação presentes.
Danos nos fixadores/terminações?	x Sim ☐ Não	Danos em fixadores e terminações visíveis.
Existência de folgas ou deslocamentos?	x Sim ☐ Não	Possíveis folgas ou fissuras estruturais observadas na base da ancoragem.
Marcação da linha de vida visível e legível?	x Sim ☐ Não	Marcação da linha de vida ilegível.

Item	Verificação	Observações
Cumprir com a EN 795 (tipo A/B/C/D/E)?	x Sim ☐ Não	Tipo: C (linha de vida rígida com ancoragens fixas e cabo em tensão contínua)
Inspeção efetuada por Pessoa Competente?	x Sim ☐ Não	Técnico certificado com formação EN 365 e experiência comprovada em inspeção.
Formação atualizada do técnico?	x Sim ☐ Não	O técnico tem as suas formações atualizadas.

Item	Verificação	Observações
Realizado teste de resistência (pull test)?	☐ Sim x Não	Valor: <i>N/A</i> — Não foi realizado durante a inspeção.



Check-list de Verificação Técnica



Referência Interna: DECL-EN795/2026-002

Item	Verificação	Observações
Teste de funcionalidade (rolamentos/correias)?	x Sim ☐ Não	Não foi identificado sistema com rolamentos/correias no local.

Item	Situação
Linha de Vida Aprovada?	x Sim ☐ Não

Validade técnica até: 25 / 09 / 2025

A linha de vida cumpre os requisitos mínimos de segurança e rastreabilidade técnica.

Documentação técnica atualizada com marcação legível.

Observações Finais

Aveiro, 15 de Setembro de 2026

Inspeção realizada por:

Glurbanis, Lda


Responsável Técnico – Carlos Gomes


A Gerência